

Sécurité sanitaire dans les établissements de santé

FICHES TECHNIQUES DE SECURITE SANITAIRE

Fluides

Eaux à usage technique	
Textes en vigueur	
Textes	Contenu
<i>L'eau purifiée</i> <i>On entend par eaux à usage technique l'eau déminéralisée, l'eau distillée et l'eau osmosée. Celles-ci sont notamment utilisées pour le rinçage des appareils et de la verrerie, pour le fonctionnement des analyseurs de biologie...</i>	
Pharmacopée européenne	Conformité à la monographie eau purifiée.
<i>Textes pouvant concerner l'eau déminéralisée</i> Circulaire DGS/PGE/1D n°1136 du 23 juillet 1985 Circulaire DGS/PGE/1D n°862 du 27 mai 1987.	Relative à l'emploi de résines échangeuses d'anions. Relative à l'emploi de résines échangeuses de cations.
<i>Texte spécifique à l'eau distillée</i> Circulaire n°429 du 8 avril 1975	La production sera autonome au niveau de la pharmacie et du service utilisateur. Il ne doit pas y avoir de réseau général de distribution d'eau distillée.
Contrôles effectués : corps de contrôle Ingénieur et technicien sanitaires - PHISP - MISP	